

KANPOKO ARGIZTAPENA: Proiektua idaztea

Oinarrizko maila

Hornitzaileentzako checklist-a: ingurumen-irizpideak



1. ERANSKINA: BETEKIZUNAK

Markatu BAI zutabeko laukia, nahitaezko gutxieneko zehaztaperen guztiak eta zehaztaperen baloragarriak betetzen direla berresteko.

Nahitaezko irizpideak ez betetzeak edo haiek betetzen direla egiaztatzen duen abala ez aurkezteak automatikoki baztertuko du eskaintza esleipen-prozeduraren hurrengo faseetarako kontuan hartzeko aukera.

Zehaztaperen baloragarrien kasuan, zehaztapena betetzen dela agerian jartzen duen abala aurkezten ez bada, hari lotuta dagoen puntuazioa baliogabetuko da, eta horrek eskaintzarik onuragarriena identifikatzeko balio du.

Enpresaren izena:		
NAHITAEZKO IRIZPIDEAK	BAI	ABAL MOTA /MEMORIAKO ORRIALDEA
Proiektuaren energia-klasea		
A klaseko energia-kalifikazioa proiektuaren atal guztietan	<input type="checkbox"/>	1
Optiken eta luminarien hautaketa		
Behar ez den inguruetara argirik emango ez duten luminarien eta optiken erabilera	<input type="checkbox"/>	1
Argiztapen-mailak		
Energia-efizientzia maximizatuko duten argiztapen-maila doiak	<input type="checkbox"/>	1
Argi-jatorriko kutsadura ekologikoa		
Argi-iturrien kolore-tenperatura, gehienez 3.000 K-koa (3.000 K-tik beherakoa entitate kontratatzaileak zehaztutako eremu sentikorretan)	<input type="checkbox"/>	1
Instalatutako goiko fluxu hemisferikoa % 1etik beherakoa	<input type="checkbox"/>	1
Argiztapen-ekipamenduen ezaugarriak		
Luminarien eraginkortasuna > 105 lm/W (2.700-3.000 K-ko)	<input type="checkbox"/>	1

kolore-tenperaturako argi-iturrien kasuan)		
25 °C-tan 50.000 orduko bizitza nominala (L90B10) duen argi-iturria	<input type="checkbox"/>	1
Driver-aren akats-tasa: <% 0,2/1.000 ordu	<input type="checkbox"/>	1
Luminariaren sarreraren aurkako babes-indizea (BI): IP66 gutxienez	<input type="checkbox"/>	1
Luminariaren inpaktu mekanikoen aurkako babes-maila: IK08 gutxienez	<input type="checkbox"/>	1
Zorutik 1,5 metrotik beherako altueraren kasuan, luminariaren inpaktu mekanikoen aurkako babes-maila IK09 izango da.	<input type="checkbox"/>	1
Luminarien potentzia-faktorea: ≥ 0,90	<input type="checkbox"/>	1
Luminariaren osagaiak modularrak izango dira, ordeztu ahal izateko	<input type="checkbox"/>	1
Argi-iturria (lanpara eta driver-a) eta elementu osagarriak erraz iristeko eta ordezteko modukoak izango dira	<input type="checkbox"/>	1
Instalazioaren kontrola eta kontsumoen monitorizazioa		
Kontrol- eta monitorizazio-sistema egokiagoa (telekudeaketaren irismena, kontrol aurreratuko eremuak, monitorizazioaren irismena eta abar)	<input type="checkbox"/>	1
Mantentze-plana		
Mantentze-faktorearen kalkulua, lanparak birjartzeko eragiketak eta haien maiztasuna, luminarien garbiketa eta abar jasoko dituen mantentze-plana	<input type="checkbox"/>	1
Aplikaturako ingurumen-jardunbide egokiei eta erabilera egokirako gomendioei buruzko atala	<input type="checkbox"/>	1

IRIZPIDE BALORAGARRIAK	PUNTUA ZIOA ¹	BAI	ABAL MOTA /MEMORIAKO ORRIALDEA
Luminarien hautaketari lotutako beste ingurumen-alderdi batzuk			
Luminariaren diseinua ingurumen-irizpideekin: ekodiseinua, bizi-zikloaren azterketa, karbono-aztarna eta abar		<input type="checkbox"/>	1
Argiztapen-ekipamenduetan sorkuntza fotovoltaikoko sistemak txertatzeko aukera		<input type="checkbox"/>	1

¹ Esleipen-irizpideetan ingurumen-alderdiei dagokienez zehaztutakoaren arabera.

Bigarren mailako materialek hautatutako produktuetan duten ehunekoaren kalkulua		<input type="checkbox"/>	1
Hala badagokio, zurezko produktuen jatorri legitimoa		<input type="checkbox"/>	1

JARRAIBIDEAK

“Abal mota/Memoriako orrialdea” zutabearen, zehaztapen eta irizpide baloragarri bakoitzaren betetzea ziurtatzen duten abalak edota informazioa jaso dezakeen dokumentazioa txertatu dira.

Zenbakiak ondorengo dokumentuei dagozkie:

1. Deskripzio-memoria (adierazi orrialdea edo atala)/Enpresa lizitatzaileraren adierazpena